

各潜在投标人：

关于华夏银行股份有限公司长沙分行的华夏银行长沙分行办公大楼装修设计项目澄清、答疑如下：

#### 一、工期时间修改

（一）原《招标文件》第7页，2.5工期要求：60天（日历日），计划开工日期：2026-09-30，计划合同完（交）工日期：2026-11-29。修改为：2.5工期要求：60天（日历日），计划开工日期：2025-10-15，计划合同完（交）工日期：2025-12-13。

（二）原《招标文件》第12页，1.3.2服务期限，计划工期：60日历天，计划开工日期：2026-09-30；计划竣工（完工/交工）日期：2026-11-29。修改为：1.3.2服务期限，计划工期：60日历天，计划开工日期：2025-10-15；计划竣工（完工/交工）日期：2025-12-13。

（三）原《招标文件》第90页“2、设计时间（1）设计总周期40日历天，其中概念设计：10日历天；方案设计：完成上一阶段后15日历天；施工图设计：完成上一阶段后15日历天，图纸设计深度满足编制工程量清单。”修改为：“2、设计时间（1）设计总周期60日历天，其中概念设计：20日历天；方案设计：完成上一阶段后25日历天；施工图设计：完成上一阶段后15日历天，图纸设计深度满足编制工程量清单。”

（四）原《招标文件》第91页“（2）合同签订并收到甲方书面通知后40日历天完成施工图设计并通过图纸审查；”“三、设计阶段、设计成果、设计周期2. 招标人项目设计时长按概念设计、方案设计、施工图设计三个阶段进行，共计40日历天，其中：概念设计：10日历天；方案设计：完成上一阶段后15日历天；施工图设计：完成上一阶段后15日历天，图纸设计深度满足编制工程量清单（合同签订并收到招标人书面通知后40日历天完成施工图设计并通过图纸审查）。”修改为：“（2）合同签订并收到甲方书面通知后60日历天完成施工图设计并通过图纸审查；”“三、设计阶段、设计成果、设计周期2. 招标人项目设计时长按概念设计、方案设计、施工图设计三个阶段进行，共计60日历天，其中：概念设计：20日历天；方案设计：完成上一阶段后25日历天；施工图设计：完成上一阶段后15日历天，图纸设计深度满足编制工程量清单（合同签订并收到招标人书面通知后60日历天完成施工图设计并通过图纸审查）。”

（五）原《招标文件》第144页“五、设计周期装修总设计周期40日历天，合同签订并收到招标人书面通知后40日历天完成施工图设计并通过图纸审查。”修改为：“五、设计周期装修总设计周期60日历天，合同签订并收到招标人书面通知后60日历天完成施工图设计并通过图纸审查。”

（六）原《招标文件》第146页“八、设计成果要求 ..... 8.2招标人项目设计时长按概念设计、方案设计、施工图设计三个阶段进行，共计40日历天，其中：概念设计：10日历天；方案设计：完成上一阶段后15日历天；施工图设计：完成上一阶段后15日历天，图纸设计深度满足编制工程量清单（合同签订并收到招标人书面通知后40日历天完成施工图设计并通过图纸审查）。”修改为：“八、设计成果要求 ..... 8.2招标人项目设计时长按概念设计、方案设计、施工图设计三个阶段进行，共计60日历天，其中：概念设计：20日历天；方案设计：完成上一阶段后25日历天；施工图设计：完成上一阶段后15日历天，图纸设计深度满足编制工程量清单（合同签订并收到招标人书面通知后60日历天完成施工图设计并通过图纸审查）。”

#### 二、招标单位联系信息修改

（一）原《招标文件》第10页，10. 联系方式，地址：湖南省长沙市天心区北辰中央公园，联系人：王鸿，电话：13786195515，传真：/，电子邮件：443494025@qq.com。修改为：地址：湖南省长沙市芙蓉区五一大道389号华美欧大厦21楼，联系人：谢超，电话：0731-89937590，传真：/，电子邮件：280703513@qq.com。

（二）原《招标文件》第12页，1.1.2招标人地址：湖南省长沙市天心区北辰中央公园，联系人：王鸿，电话：13786195515。修改为：地址：湖南省长沙市芙蓉区五一大道389号华美欧大厦21楼，联系人：谢超，电话：0731-89937590。

#### 三、投标人须知前附表修改

（一）原《招标文件》第15页，6.1.1评标委员会的组建，评标委员会构成：7人，其中招标人代表2人，专家5人。修改为：6.1.1评标委员会的组建，评标委员会构成：5人，其中招标人代表1人，专家4人。

（二）原《招标文件》第15页，7.1 推荐中标候选人和确定中标人方式，勾选“排序法”。

四、原《招标文件》第8页，2.7 其他要求：/ 修改为：2.7其他要求：数据中心设计遵循《数据中心设计规范》（GB50174-2017），按规范B类数据中心设计，包含但不限于数据中心基础装修（含功能分区）、一体化机柜设计、机房机柜综合布线设计、环境配套设计、照明及动力配套设计、空调、新风、排烟设计，如机房双路由强弱电管道设计、防雷接地工程设计、备用发电机设计等甲方需求，需要现场勘查，出符合发包人要求的勘查报告，再结合发包人具体需求设计，如结合实际勘查情况确定需拆除的项目，防雷接地如何满足综合接地阻值小于1欧姆要求、主机房区域的消防水喷淋管路、风管末端等，规划大楼低压配电间到主机房两回路电缆、备用发电机电缆的大小、路径，空调给排水、

新风、消防排烟路径等。

五、原《招标文件》第126页，附件4：乙方主要乙方员表增加一行：数据中心设计负责人；附件4：乙方主要乙方员表修改为：附件4：乙方主要人员表。

本项目的投标文件递交的截止时间（即：投标截止时间）及开标时间延期至2025年09月29日09：00。敬请各投标人自行关注，招标人不再另行通知。其他内容不变。

本项目招标公告、招标文件中涉及上述相关内容的均作相应修改。招标文件或提问回复与答疑及更正公告不一致的，以答疑及更正公告为准；此前发布的答疑及更正公告与本次发布的答疑及更正公告不一致的，以本次发布的答疑及更正公告为准。本次答疑及更正公告作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

招 标 人：华夏银行股份有限公司长沙分行；

地 址：：湖南省长沙市芙蓉区五一大道389号华美欧大厦21楼；

联 系 人：谢超；

电 话：0731-89937590；

招标代理机构：湖南省招标有限责任公司；

地 址：湖南省长沙市雨花区湘府东路199号招标大厦；

联 系 人：包重毅

电 话：0731-84511450。

“答疑说明文件”中涉及评审的实质性内容（评审因素、业绩类型界定、判断依据等），如牵引指标牵出的业绩定义范围规模、人员要求的专业类型及等级、奖项的描述定义等，应与重新编制的招标文件（“答疑文件正文”）保持一致；如不一致的，以“答疑文件正文”为准，“答疑文件正文”作为评审的唯一依据和评审唯一支撑。